

## 5. PREGUNTAS.

### 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[11L/5300-0575] [11L/5300-0576] [11L/5300-0577] [11L/5300-0578] [11L/5300-0579] [11L/5300-0580] [11L/5300-0581]  
[11L/5300-0582] [11L/5300-0585] [11L/5300-0586] [11L/5300-0587] [11L/5300-0588] [11L/5300-0589] [11L/5300-0590]  
[11L/5300-0591] [11L/5300-0592] [11L/5300-0593] [11L/5300-0594] [11L/5300-0595] [11L/5300-0596] [11L/5300-0597]  
[11L/5300-0598] [11L/5300-0599] [11L/5300-0600] [11L/5300-0602] [11L/5300-0603] [11L/5300-0604] [11L/5300-0605]  
[11L/5300-0606] [11L/5300-0607] [11L/5300-0608] [11L/5300-0609] [11L/5300-0610] [11L/5300-0611] [11L/5300-0612]  
[11L/5300-0613] [11L/5300-0614] [11L/5300-0615] [11L/5300-0616] [11L/5300-0617] [11L/5300-0618]

### Contestaciones.

#### PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 5 de julio de 2024

LA PRESIDENTA DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta.

### [11L/5300-0575]

FECHA EN LA QUE EL HOSPITAL DE LAREDO CERTIFICÓ EL ERROR EN LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), PRESENTADA POR D. PABLO ZULOAGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

"El 9 de febrero de 2023, la empresa TECMAN, adjudicataria del contrato de servicios de mantenimiento del Hospital de Laredo, detecta la avería en los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), comunicándoselo a la empresa RIELLO. Asimismo, el 13 de febrero de 2023, TECMAN traslada la información relativa a la avería al Servicio de Mantenimiento del Hospital. El 14 de febrero de 2023, dicho Servicio comunica la avería a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y a la Gerencia del Hospital de Laredo."